

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском
районах
адрес: 623418, Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, проспект Победы,
дом 97
тел. (34329)34-03-84, Е-
mail: mail_05@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению "Средняя
общеобразовательная школа №32"
Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
Ленина ул., 208

Директору
Спиридоновой Надежде Георгиевне

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований
от 21.02.2014г. № 486/2014-62

При проведении проверки с 27.01.2014 по 21.02.2014
в отношении

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №32"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Ленина ул., 208

дата регистрации 20.05.1996

ИНН/ОГРН 6666007874 / 1036600620451

*АКТ проверки Территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 21.02.2014г.*

рассмотрении представленных документов:

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Покрытие пола должно плотно прилегать к основанию. Сопряжение стен и полов должно иметь закругленное сечение, стыки должны быть герметичными. При использовании линолеумных покрытий края линолеума у стен могут быть подведены под плинтуса или возведены на стены. Около входа в процедурный кабинет швы, примыкающих друг к другу листов линолеума пропаять.	2.1.3.2630-10	п.1,4.3.	11.08.2014
2.	Все помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь содержать в чистоте. Влажную уборку помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) осуществлять не менее 2 раз в сутки, с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в установленном порядке. Письменный стол с нарушением облицовки заменить.		п.1,11.1.	11.08.2014
3.	Довести уровень коэффициента пульсации в компьютерном классе до нормативных величин (не превышать 5%). Предоставить удовлетворительные результаты лабораторных испытаний коэффициента пульсации.	2.2.2/2.4.1340-03	6.14.	10.11.2014

4.	Довести уровень напряженности электрического поля в диапазоне частот 2 - 400 кГц до нормативных величин. Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах пользователей, а также в помещениях образовательных, дошкольных и культурно-развлекательных учреждений, представлены в приложении 2 (таблица 1). <i>Предоставить удовлетворительные результаты лабораторных испытаний допустимых уровней ЭМП на рабочих местах пользователей.</i>		7.1.	10.11.2014
5.	Разместить рабочие места с ПЭВМ с учетом расстояний между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.		9.1.	11.08.2014
6.	Для освещения производственных помещений и складов применять светильники во влагопылезащитном исполнении. На рабочих местах не должна создаваться блескость. Светильники общего освещения размещаются равномерно по помещению. Светильники не размещаются над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами. При необходимости рабочие места оборудуются дополнительными источниками освещения. Осветительные приборы должны иметь защитную арматуру. Складское помещение пищеблока оборудовать светильниками общего освещения.	2.3.6.1079-01	4.15.	11.08.2014
7.	Стены производственных помещений, включая моечную кухонной и столовой посуды на высоту не менее 1,7 м отделать облицовочной плиткой или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки оштукатурить и побелить.		5.5.	11.08.2014
8.	Стены и потолки складского помещения оштукатурить и побелить. Стены на высоту не менее 1,7 м окрасить влагостойкими красками для внутренней отделки. Полы выполняются из влагостойких материалов повышенной механической прочности (ударопрочные) с заделкой сопряжений строительных конструкций мелкоячеистой металлической сеткой, стальным листом или цементно-песчаным раствором с длинной металлической стружкой. Полы по путям загрузки сырья и продуктов питания в складских и производственных помещениях не должны иметь порогов. Загрузочная оборудуется платформой, навесом.		5.6.	11.08.2014
9.	Восстановить ограждение территории общеобразовательного учреждения забором.	2.4.2.2821-10	3.1.	11.08.2014
10.	При спортивных залах в существующих общеобразовательных учреждениях должны быть предусмотрены снаряженные; раздевалки для мальчиков и девочек. Рекомендуется оборудовать при спортивных залах отдельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты. При спортивном зале оборудовать раздевалки для девочек и мальчиков, провести отделка стен и потолков в соответствии санитарных требований. Снарядную привести в соответствии санитарных требований, упорядочить хранение спортивного инвентаря.		4.14.	11.08.2014
11.	На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для		4.25.	11.08.2014

	<p>мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м² на одного обучающегося.</p> <p>Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек. В туалете для мальчиков восстановить кабину с нарушением целостности.</p> <p>В санитарных узлах установить педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами разместить электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов.</p> <p>Унитазы оборудовать сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.</p>		
12.	<p>В учебных кабинетах около раковин установить педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Рядом с умывальными раковинами разместить электро- или бумажные полотенца, мыло. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно. Установку раковин в учебных помещениях следует предусматривать с учетом роста-возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1 - 4 классов и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 5 - 11 классов.</p>	4.27.	11.08.2014
13.	<p>Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.</p> <p>В спортивном зале, в учебных кабинетах восстановить целостность оконных рам и подоконников, при необходимости заменить оконные блоки.</p> <p>В учебных кабинетах, в раздевалках при спортивном зале, в помещении для хранения уборочного инвентаря, на лестничной клетке провести отделку стен и потолков в соответствии санитарных требований.</p> <p>Провести отделку потолков и стен в соответствии санитарных требований в помещения библиотеки и читального зала, в отдельно стоящем здании.</p>	4.28.	11.08.2015 11.08.2014 11.08.2015
14.	<p>Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.</p> <p>В учебном кабинете ОБЖ, №204, в коридоре 2-ого этажа, восстановить целостность линолеумного покрытия; в кабинете №203, в коридоре 1-ого этажа у пищеблока восстановить деревянные полы; в помещении для хранения уборочного инвентаря деревянный пол привести в соответствии санитарных правил.</p> <p>Провести отделку полов в соответствии санитарных требований в помещения библиотеки и читального зала, в отдельно стоящем здании.</p>	4.29.	11.08.2015 11.08.2016
15.	<p>Обеспечить каждого обучающегося рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом.</p>	5.1.	11.08.2014
16.	<p>В учебных помещениях соблюдать высоту подвеса нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90см.</p>	5.6.	11.08.2014

17.	Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Заменить стекла с трещинами в помещениях медицинского блока, в учебных кабинетах № 210,204, на лестничной клетке, в спортивном зале.	6.10.	11.08.2015
18.	Для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений в кабинете 1-го класса очистить оконные стекла .	7.1.9.	11.08.2014
19.	Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собирать в контейнер в специально выделенном помещении и направлять на утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами.	7.2.10.	11.08.2014
20.	Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательного учреждения, дошкольного образования и интерната при общеобразовательном учреждении, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты во вновь строящихся и реконструируемых общеобразовательных учреждениях. Обеспечить горячим водоснабжением помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии.	8.1.	11.08.2014
21.	Расписание учебных уроков привести в соответствии санитарных требований. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки. Величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, определяют в соответствии с таблицей 3.	10.5.	10.11.2014
22.	Расписание учебных уроков привести в соответствии санитарных требований. Расписание уроков составлять с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 настоящих санитарных правил). Занятия физической культурой рекомендуется предусматривать в числе последних уроков. После уроков физической культуры не проводятся уроки с письменными заданиями и контрольные работы. При правильно составленном расписании уроков наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов должно приходиться на вторник и (или) среду.	10.7.	10.11.2014
23.	Расписание учебных уроков привести в соответствии санитарных требований. При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся I степени образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся II и III степени образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами.	10.8.	10.11.2014

24.	<p>Во всех помещениях общеобразовательного учреждения проводить качественную ежедневную влажную уборку с применением моющих средств.</p> <p>Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены.</p> <p>Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Если общеобразовательное учреждение работает в две смены, уборку проводят по окончании каждой смены: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.)</p> <p>Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствие обучающихся.</p>		12.3.	11.08.2014
25.	<p>Не реже одного раза в месяц во всех видах помещений общеобразовательного учреждения и интерната при общеобразовательном учреждении проводить качественную генеральную уборку.</p> <p>Генеральная уборка техническим персоналом (без привлечения труда обучающихся) проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>Вытяжные вентиляционные решетки очистить от пыли.</p> <p>Устранить в туалете мальчиков запах канализации.</p>		12.6.	11.08.2014
26.	<p>Спортивный инвентарь подлежит ежедневной обработке моющими средствами.</p> <p>Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, металлические части - сухой ветошью в конце каждой учебной смены. После каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. Спортивный ковер очищают ежедневно с использованием пылесоса, не менее 3-х раз в месяц проводят его влажную чистку с использованием моющего пылесоса. Спортивные маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором.</p> <p>Спортивный инвентарь содержать в исправном состоянии: у баскетбольных щитов заменить рваные сетки; у спортивной лестнице восстановить целостности отделки.</p>		12.15.	11.08.2014
27.	Обеденный зал оборудовать столовой мебелью (столами, стульями, табуретами и другой мебелью) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	2.4.5.2409-08	4.4	11.08.2016
28.	<p>Для мытья рук во все производственные цеха должны быть установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла и индивидуальных или одноразовых полотенец. Мыть руки в производственных ваннах не допускается.</p> <p>Сырьевой и овощной цеха обеспечить умывальными раковинами с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, для мытья рук.</p>		13.2	11.08.2014
29.	<p>Руководитель образовательного учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием.</p> <p>Руководителю обеспечить систематический контроль за организацией питания учащихся, при организации питания учащихся не использовать столовую посуду с отбитыми краями, сколами; соблюдать правила мытья посуды, промаркировать моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды по объемной вместимости; приобрести термометр для измерения температуры воды в моечных ваннах; для контроля за качеством поступающей продукции проводить</p>		14.1	11.08.2014

	бракераж и делает запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии с рекомендуемой формой (форма 1 приложения 10 настоящих санитарных правил).			
30.	В образовательном учреждении обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней: в учебных кабинетах № 210, 204, 105, ОБЖ, кабинете 1-ого класса заменить ученическую мебель с нарушением целостности отделки, в помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря раковину оборудовать смесителем.	3.1/3.2.1379-03	6.0.	11.08.2014

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

В указанные сроки

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. Информацию (письмо) по выполнению предписания.

2. Иную документированную информацию, подтверждающую факт исполнения данного предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №32", Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Ленина ул., 208

Директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №32" Спиридонову Надежду Георгиевну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Жаворонкова Галина Геннадьевна

ФИО

Предписание получил:

директор
должность, ФИО

подпись

дата

07.03.2014

Место выдачи предписания:

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

